

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах	
Дата формирования	18.10.2023
Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зыковская средняя общеобразовательная школа»
Код учреждения	20196Щ72710
ИНН	2404009330
КПП	240401001
Период формирования	2023
Сформировано	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зыковская средняя общеобразовательная школа»

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	соблюдение законодательства	18.05.2023 - 06.09.2024 №7767	<p>1. Нарушение целостности асфальтового покрытия на территории ОУ, что является нарушением требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;</p> <p>2. Нарушение целостности подоконника на лестничном пролете между 2 и 3 этажами, что является нарушением требований п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20;;</p> <p>3. В кабинетах № 3,11,28 пол имеет дефекты и повреждения в виде нарушения целостности полов, что не позволяет проводить эффективную влажную обработку и дезинфекцию, что</p>	нарушения устранены частично

			<p>является нарушением требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20;</p> <p>4. В туалете для мальчиков на 1 этаже допускается нарушение целостности перегородок между унитазами, что является нарушением требований п.3.4.10. СП 2.4.3648-20;</p> <p>5. Двери учебных кабинетов имеют дефекты и повреждения в виде нарушения целостности, что не позволяет проводить эффективную влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением требований п.2.5.1. СП 2.4.3648-20</p> <p>6. Наличие не рабочих ламп искусственного освещения в учебных кабинетах № 18,14,22, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20;</p> <p>7. Наличие разного светового излучения искусственного освещения в учебных кабинетах № 26,3,15, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;</p> <p>8. В кабинете № 21 учебная доска не оборудована дополнительным источником освещения, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20;</p> <p>9. Несоответствие коэффициента пульсации искусственного</p>	
--	--	--	---	--

			освещения в учебных кабинетах № 4,2, что является нарушением требований п. 144, таб.5,54 СанПиН 1.2.3685-21.	
<p>МЧС РОССИИ</p> <p>Управление надзорной деятельности и профилактической работы</p> <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам</p>	<p>соблюдение законодательства</p>	<p>19.09.2023 - 19.10.2023</p> <p>№356</p>	<p>1.Двери эвакуационного выхода 1 этажа (центрального входа) не имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>2.Двери эвакуационного выхода 1 этажа в помещении спортивного зала не имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа;</p> <p>3.Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с разделом XVIII Правил противопожарного режима.</p>	<p>нарушения устранены</p>